

TANIMLAMA

EK-5 WH, katalize sülfite bazlı oksijen tutucudur. Buhar kazanı, buhar hatları, kaynar su kazanı ve kondens hatlarında korozyon, kışır, kireç, çökelti şeklindeki çamuru ve köpürmeyi önleyici, organik bileşiklerin karışımı olan kazan suyu ve kondens hattı katkı maddesidir. Tek başına kazan uygulamaları için yeterli bir üründür ve başka ürün kullanımına gerek kalmaz.

Kimyasal Adı : Su Şartlandırma (Kimyasal Karışım)

Doküman No : SP-KS-007

Ticari Adı : **EK -5 WH (KAZAN SUYU BAKIM KİMYASALI)**

Kullanım Alanı : Buhar kazanı, buhar hatları ve kaynar su sistemlerinde kışır ve korozyon önleyici katkı maddesi. Hem kazan hem de kondens hattını koruyan tek ilaçtır.

A. ORGANİK ÖZELLİKLERİ

Görünüm

Fiziksel Hali (20°C) : Sıvı

Renk : Transparan sıvı

Koku : Sülfite kokusu

B. FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

pH : 9.0-11.0

Molekül Ağırlığı : -

Patlama Limiti : Yok

Alev Alma Sıcaklığı : Yok

Bağıl Yoğunluğu : 1.10-1.20 gr / cm³

Çözünürlük : Suda tamamen çözünür.

KULLANIM AVANTAJLARI

- ✓ Düzenli kullanımda kazan içerisinde oluşabilecek kireç, korozyonun önüne geçerek ciddi oranda enerji tasarrufu sağlar. Kazan borularının ömrünü maksimumda tutar.
- ✓ Düzenli kullanımda kondens hatlarında (buhar hatlarında) korozyonun, delinmelerin önüne geçerek hem hatların hem de kondens stopların ömrünü uzatır ve böylece ciddi oranda enerji tasarrufu sağlar.
- ✓ Düzenli kullanımında buhar kalitesini maksimumda tutarak buhardan en etkin verim alımını sağlar.
- ✓ Düzenli kullanımda ani duruşların, patlama, delinme, tıkanmaların önüne geçer ve periyodik bakımlarda ekstra temizlik işlemine gerek kalmadan hem zaman hem maddi tasarruf sağlar.

- ✓ Düzenli kullanımında kazanın rejim süresini kısaltarak (çalıştığı andan itibaren buharı üretme süresi) hem enerji maliyetini azaltır hem de buhar kalitesini artırır.

KİMYASAL MADDENİN DEPOLANMA KOŞULLARI

Ambalaj Şekli : 25-30-35-70-200 L. lik orijinal plastik bidonlarda ambalajlıdır. Depolanma süresi 3 yıldır.

DOZAJLAMA BİLGİLERİ

EK-5 WH kazan suyunda koruyucu ilaç yoksa veya su değiştirilmiş ise bir seferlik şoklama amaçlı (kazanı ilaca doyurmak) 1 ton su için 300 gr, akabinde ilave edilen her ton su başına 100 gr. gelecek şekilde yapılır. En ideal dozaj yeri besi suyu giriş hattı, degazörün su mahali veya kondens (hotwell) tankıdır. Dozlama işleminin dozaj pompası ile yapılması uygulamanın sürekliliği için önerimizdir.

TEST YÖNTEMİ

FOSFAT TESTİ : Kazanda ilaç varlığının yani uygulanan EK-5 WH varlığının yeterliliğini test etmek için yapılır. Bu test, sertliği ve çamuru yani kireçlenmeyi kontrol altında tutar. 20-40 ppm fosfat varlığı yeterlidir. Yüksek fosfat varlığında sistem ideal fosfat miktarına kadar kısmi blöf edilmeli, düşük fosfat varlığında dozaj o oranda artırılmalıdır. Ton suya 100 gr EK-5 WH dozajı 3 ppm fosfat verir. Eğer kazan konsantrasyonu 10 ise, bu kazana 30 ppm olarak yansır.

Kazan basıncı 0-30 atm için 20-40 ppm fosfat miktarı yeterlidir.

SÜLFİT TESTİ : EK-5 WH ürünü katalize sülfid bazlı olduğundan en fazla 30 atm e kadar olan kazanlar için kullanılması önerilmektedir.

0-10 atm kazanlar için 50-60 ppm,

10-20 atm kazanlar için, 40-50 ppm,

20-30 atm kazanlar için, 30-40 ppm sülfid varlığı yeterli korumayı sağlar.

KLORÜR TESTİ : Sistemde deniz suyu kaçağı olup olmadığını veya tuzluluk miktarını ölçmek için yapılır.

Düşük basınçlı kazanlarda, 0-20 atm için 300 ppm klorür, maksimum sınır olmalıdır.

Orta basınçlı kazanlarda, 20-30 atm için 100 ppm klorür, maksimum sınır olmalıdır.

Bu değerlerin üzeri klorür varlığında sistem alt değerlere gelecek şekilde blöf edilmelidir.

ALKALİNİTE TESTİ : Alkalinite testi suda pH değerinin doğruluğunu tayin etmemize yarar. pH la doğru orantılı hareket eder. Alkalinite oranı sudaki pH a bağlı olarak ideal fosfat oranını belirler.

Düşük basınçlı kazanlarda, 0-20 atm için 300 ppm p.Alkalinite, maksimum sınır olmalıdır.

Orta basınçlı kazanlarda, 20-30 atm için 200 ppm p.Alkalinite maksimum sınır olmalıdır.

Bu değerlerin üzeri alkalinite varlığında sistem kısmi blöfle ideal aralıklara getirilmelidir.

NOT : Yüksek kalitede (deminealize) su beslenen kazanlarda alkalinite değeri istenen aralıklara gelmiyorsa firmamız ürünü ERAY dan (Alkalinite Kontrol İlacı) faydalanılabilir. ERAY ürününün ton suya 10 gr (10 ppm) ilavesi suya 5 ppm p.Alkalinite verecektir.

SERTLİK TESTİ : Suda herhangi bir sertlik kaçağının olup olmadığını ölçmek için yapılır. CaCO_3 cinsinden ölçülür. Sistem suyunun sertlik değerinin $5 \text{ F} = 50 \text{ ppm}$ 'i geçmemesi dolayısıyla sistemin damıtılış (demineralize) su ile veya tasfiye suyu ile beslenmesi tavsiye edilir. Sert su ile besleme yapılıyor ise mutlaka 30-40 ppm aralığı fosfat kazanda bulundurulmalıdır.

pH KAZAN : Suyun asiditesinin ve bazlılığının bir göstergesidir. Kazan suyunda ideal pH aralığı 9.0-11.5 aralığıdır. Kazan basıncı ne kadar düşükse (0-20 atm) pH ın 11.5 civarı, kazan basıncı ne kadar yüksekse (40-100 atm) pH ın 9.0 civarı olması en ideal aralıktır.

pH KONDENS HATTI (Buhar Hattı) : Yapılan testlerde ideal pH ın 8.0 – 9.0 aralığında olması istenir. Bu pH aralığı sistemin (buhar hatlarının) en ideal ve sağlıklı şekilde çalıştığı aralıktır.

İLETKENLİK : İletkenlik değeri ne kadar küçük olursa buharın kalitesi ve saflığı ile hatların ve kondens stopların ömrü o kadar uzun olur. Bu değer mümkün mertebe $50 \mu\text{S}/\text{cm}$ in altında olması sistemin uzun ömürlü olması ve buhar kalitesi için önemlidir. İletkenlik herhangi bir iletkenlik ölçer ile kontrol altında tutulabilir.